

検査結果報告書



整理No. W1804107-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

平成 30 年 4 月 24 日

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 渡邊 栄孝

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	平成 30 年 4 月 13 日	受付方法	当方採取
採取年月日	平成 30 年 4 月 13 日 (金)	採取時刻	9時 05分
天 候	晴	温 度	気 温 13.8℃ 水 温 17.1℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	飲用水		
採 取 場 所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 男子手洗い		
原水の種類	井戸水		
検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値
一般細菌	0	個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出		検出されないこと
塩化物イオン	4.8	mg/L	200mg/L以下
有機物 (TOC量)	0.3	mg/L 未満	3mg/L以下
pH値	8.1		5.8~8.6
味	異常なし		異常でないこと
臭気	異常なし		異常でないこと
色度	1	度 未満	5度以下
濁度	0.1	度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.10	mg/L	
	- 以下余白 -		
判 定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。		
備 考	残留塩素濃度は、貴施設担当者が測定された値を転記しております。		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。