

検査結果報告書



整理No. W2008111-001

Page:1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2020年 8月 24日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410-2315 静岡県伊豆の国市田原151-6
TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました検水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2020年 8月 7日	受付方法	当方採取		
採取年月日	2020年 8月 7日(金)	採取時刻	8時41分		
天候	曇	温度	気温 25.0℃	水温 24.0℃	
採取者	東洋検査センター				
試料名	浄水				
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓				
原水の種類	井戸水				
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/mL以下	プロモホルム	0.003 mg/L	0.09mg/L以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下
セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下
鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	5 mg/L	200mg/L以下
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.003 mg/L 未満	0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	塩化物イオン	4.9 mg/L	200mg/L以下
シアン化物及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52.0 mg/L	300mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8 mg/L	10mg/L以下	蒸発残留物	120 mg/L	500mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1.0mg/L以下	ジオオキシシン	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001mg/L 未満	0.00001mg/L以下
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
ジクロロメタン	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	有機物(TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	pH値	8.0	5.8~8.6
トリクロロエチレン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
ベンゼン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 mg/L 未満	0.6mg/L以下	色度	1 度 未満	5度以下
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下	濁度	0.3 度	2度以下
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下	遊離残留塩素	0.10 mg/L	
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下			
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1mg/L以下	-以下余白-		
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下			
総トリハロメタン	0.004 mg/L	0.1mg/L以下			
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下			
プロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03mg/L以下			
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。				

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。