

検査結果報告書



整理No. W2108071-001

Page:1/1

2021年 8月 19日

伊豆にらやまカントリークラブ 様

厚生労働大臣登録番号136号
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
 株式会社 東洋検査センター
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました検水の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2021年 8月 6日	受付方法	当方採取			
採取年月日	2021年 8月 6日 (金)	採取時刻	8時25分			
天候	曇	温度	気温	25.9℃	水温	23.0℃
採取者	東洋検査センター					
試料名	浄水					
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓					
原水の種類	井戸水					
検査項目	検査結果	基準値	検査項目	検査結果	基準値	
一般細菌	0 個/mL	100個/ mL以下				
大腸菌	不検出	検出されないこと				
六価クロム化合物	0.001 mg/L 未満	0.02mg/L以下				
シアン化物及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
塩素酸	0.09 mg/L	0.6mg/L以下				
クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下				
クロロホルム	0.001 mg/L 未満	0.06mg/L以下				
ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
ジプロモクロロメタン	0.002 mg/L	0.1mg/L以下				
臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
総トリハロメタン	0.006 mg/L	0.1mg/L以下				
トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
ブロモホルム	0.004 mg/L	0.09mg/L以下				
ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下				
鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下				
塩化物イオン	5.0 mg/L	200mg/L以下				
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	47.5 mg/L	300mg/L以下				
蒸発残留物	105 mg/L	500mg/L以下				
有機物 (TOC量)	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下				
pH値	8.0	5.8~8.6				
味	異常なし	異常でないこと				
臭気	異常なし	異常でないこと				
色度	1 度 未満	5度以下				
濁度	0.1 度 未満	2度以下				
遊離残留塩素	0.20 mg/L					
- 以下余白 -						
判定備考	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。					

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。