計量証明書

第 B 687085 号

平成 30年 03月 27日

伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 様

静岡県公認登録 第147-6号
事業者名 東海プラント分析センター株式会社
〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪510-1
TEL 055-924-2700 FAX 055-924-2470
環境計量士（登録第 8081号） 星 雄介

採取者(問合先)	東海プラント株式会社 沼津市真砂町267-2 TEL 055-951-5240
試料名	放流水
採取場所	放流口
採取年月日.時刻	平成 30年 03月 17日 07 時 30 分
特記事項	

（当方採取以外の試料については、依頼者名及び上記試料内容は採取者の申出により記入致しました。）

御依頼を受けました上記試料について計量した結果を下記の通り証明します。

受付番号 / 計量の対象	2423-D-2768-2 単位	計量の結果	計量の方法(規格=JIS K0102)
水素イオン濃度(pH)	-	7.0 (9℃)	規格 12.1
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	6.8	規格 17
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	3.2	規格 21及び 32.1
浮遊物質量(SS)	mg/L	5	昭46 環告第59号 付表9
大腸菌群数 *	個/mL	検出しない	昭37 厚建令第1号
		以下余白	

備考 1.計量の結果欄に 未満 と表示されている数値は定量下限値を示します。
2.計量の対象欄に ＊印 が表示されている項目は計量証明対象外を示します。

様式 TLS 60-V4