検査結果報告書

正

整理No.　W2210014-001

伊豆にらやまカントリークラブ　様

2022 年 10 月 19 日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410－2315 静岡県伊豆の国市田京151－6
TEL 0558(76)3459　FAX 0558(76)0842
検査責任者　近藤　克弥

御依頼の有りました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2022 年 10 月 7 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2022 年 10 月 7 日（金）	採取時刻	10時 01分
天　候	雨	温　度	気 温　11.8℃　水 温　19.8℃
採 取 者	東洋検査センター		
試 料 名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ　クラブハウス　外水栓		
原水の種類	井戸水		

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/ mL以下
大腸菌	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	5.7 mg/L	200mg/L以下
有機物（TOC量）	0.3 mg/L 未満	3mg/L以下
ｐＨ値	7.9	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1 度 未満	5度以下
濁度	0.1 度 未満	2度以下
遊離残留塩素	0.05 mg/L	
	－ 以下余白 －	
判　定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。	
備　考		

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。