

# 検査結果報告書



整理No. W2312086-001

Page: 1/1

伊豆にらやまカントリークラブ 様

2023年 12月 11日

厚生労働大臣登録番号136号  
 静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号  
 株式会社 東洋検査センター  
 〒410-2315 静岡県伊豆の国市田京151-6  
 TEL 0558(76)3459 FAX 0558(76)0842  
 検査責任者 近藤 克弥

御依頼のありました件の検査結果は下記の通りです。

| 受付年月日      | 2023年 12月 1日                    | 受付方法     | 当方採取      |          |
|------------|---------------------------------|----------|-----------|----------|
| 採取年月日      | 2023年 12月 1日 (金)                | 採取時刻     | 9時 59分    |          |
| 天候         | 晴                               | 温度       | 気温 8.3℃   | 水温 15.9℃ |
| 採取者        | 東洋検査センター                        |          |           |          |
| 試料名        | 浄水                              |          |           |          |
| 採取場所       | 伊豆にらやまカントリークラブ クラブハウス 外水栓       |          |           |          |
| 原水の種類      | 井戸水                             |          |           |          |
| 検査項目       | 検査結果                            |          |           | 基準値      |
| 一般細菌       | 0                               | 個/mL     | 100個/mL以下 |          |
| 大腸菌        | 不検出                             | 検出されないこと |           |          |
| 塩化物イオン     | 5.4                             | mg/L     | 200mg/L以下 |          |
| 有機物 (TOC量) | 0.3                             | mg/L     | 未満        | 3mg/L以下  |
| pH値        | 8.0                             | 5.8~8.6  |           |          |
| 味          | 異常なし                            |          |           | 異常でないこと  |
| 臭気         | 異常なし                            |          |           | 異常でないこと  |
| 色度         | 1                               | 度        | 未満        | 5度以下     |
| 濁度         | 0.1                             | 度        | 未満        | 2度以下     |
| 遊離残留塩素     | 0.20                            | mg/L     |           |          |
|            | - 以下余白 -                        |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
|            |                                 |          |           |          |
| 判定備考       | 上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。 |          |           |          |

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。