検査結果報告書

正

整理No.　W2410031-001

伊豆にらやまカントリークラブ　様

2024 年 10 月 17 日

厚生労働大臣登録番号136号
静岡県飲料水水質検査事業登録56水第9号
株式会社 東洋検査センター
〒410－2315 静岡県伊豆の国市田京151－6
TEL 0558(76)3459　FAX 0558(76)0842
検査責任者　近藤　克弥

御依頼の有りました件の検査結果は下記の通りです。

受付年月日	2024 年 10 月 7 日	受付方法	当方採取
採取年月日	2024 年 10 月 7 日（月）	採取時刻	9時 03分
天候	晴	温度	気温 22.8℃　水温 21.7℃
採取者	東洋検査センター		
試料名	浄水		
採取場所	伊豆にらやまカントリークラブ　クラブハウス　外水栓		
原水の種類	井戸水		

検査項目	検査結果	基準値
一般細菌	0 個/mL	100個/ mL以下
大腸菌群	不検出	検出されないこと
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.1 mg/L	10mg/L以下
塩化物イオン	5.7 mg/L	200mg/L以下
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	0.5 mg/L 未満	10mg/L以下
ｐＨ値	7.9	5.8～8.6
味	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常でないこと
色度	1 度 未満	5度以下
濁度	0.1 度	2度以下
遊離残留塩素	0.10 mg/L	
	－ 以下余白 －	

判定	上記検査項目については、厚生労働省令第101号水質基準に適合。
備考	

※検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。